



**Документ о качестве  
№ 000000931 от 27 октября 2020 г.**

**на железобетонные изделия, изготавливаемые в заводских условиях**

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых изделий всем требованиям ГОСТов,ТУ и рабочим чертежам.

Дата отгрузки: с по

№ автомобилей:

Место назначения:

№ вагонов:

Получатель:

Наименование изделия	Марка Изделия	Количество изделий	Дата изготовления	Класс бетона по прочности	Марка бетона по прочности	Отпускная прочность бетона, Мпа		Обозначение стандарта на изделие	Обозначение рабочей документации на изделие	Дополнительные данные					
						нормируемая	фактическая			Вид и марка цемента	Морозостойкость, F	Водонепроницаемость, W	Категория лицевой поверхности	Марка стали закладных деталей и выпусков	Класс точности
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Плита забора	ЗПБ40.20*			B25	M350	24,5	24,5	13015-2012	3.017.3в1	ПЦ500 до	50	-	A-6	ст3пс	
фундамент	Ф9.7.5			B 15	M200	14,0	14,0	13015-2012	3.017.3в1	ПЦ500 до	50	-	A-6	-	

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. Требуемая прочность определяется с учетом фактической однородности бетона по ГОСТу 18105-2010.
2. Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов бетона в нормальных условиях по ГОСТу 10180-2012 достигает требуемой прочности, соответствующей проектной марки в возрасте 28 суток.
3. Документ о качестве составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012

Инженер-лаборант \_\_\_\_\_