

Гирейское ЗАО "Железобетон"



352189, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Красносельский пгт, Строителей ул, дом № 10, тел.: +7 (86160) 3-06-12

Документ о качестве

на железобетонные изделия, изготавливаемые в заводских условиях

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых изделий всем требованиям ГОСТов,ТУ и рабочим чертежам.

Дата отгрузки:

№ автомобилей:

Место назначения:

№ вагонов:

Получатель:

Наименование изделия	Марка Изделия	Количество изделий	Дата изготовления	Класс бетона по прочности	Марка бетона по прочности	Отпускная прочность бетона, Мпа		Обозначение стандарта на изделие	Обозначение рабочей документации на изделие	Дополнительные данные					
						нормируемая	фактическая			Вид и марка цемента	Морозостойкость, F	Водонепроницаемость, W	Категория лицевой поверхности	Марка стали закладных деталей и выпусков	Класс точности
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Плита перекрытия	ПК 60-15-8АтV-Т-а			B 15	M200	16,0	15,9	9561-2016	1.141.1в63	цем I 42,5Н	50	-	A-3	-	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Требуемая прочность определяется с учетом фактической однородности бетона по ГОСТу 18105-2018.
2. Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов бетона в нормальных условиях по ГОСТу 10180-2012 достигает требуемой прочности, соответствующей проектной марки в возрасте 28 суток.
3. Документ о качестве составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012

Контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций

Тихова Е. С.