

# Гирейское ЗАО "Железобетон"



352189, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Красносельский пгт, Строителей ул, дом № 10, тел.: +7 (86160) 3-06-12

## Документ о качестве

№ \_\_\_\_\_

### на железобетонные изделия, изготавливаемые в заводских условиях

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых изделий всем требованиям ГОСТов,ТУ и рабочим чертежам.

Дата отгрузки: \_\_\_\_\_

Место назначения: \_\_\_\_\_

Получатель: \_\_\_\_\_

№ автомобилей: \_\_\_\_\_

№ вагонов: \_\_\_\_\_

1	2	4	5	6	7	Отпускная прочность бетона, Мпа		10	11	Дополнительные данные					
						8	9			12	13	14	15	16	17
Свая	С 100-35-9.1			В25	М350	35,0		19804-2021	1.011.1-10в1	цем I 42,5Н	150	6	A-6		

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Требуемая прочность определяется с учетом фактической однородности бетона по ГОСТу 18105-2018.
2. Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов бетона в нормальных условиях по ГОСТу 10180-2012 достигает требуемой прочности, соответствующей проектной марки в возрасте 28 суток.
3. Документ о качестве составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012

Начальник службы качества \_\_\_\_\_